

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза
Владимира Алексеевича Секина п. Шарова
Белинского района Пензенской области
ИНН 5810004500 ОГРН 1025801069447
442275, Пензенская область,
Белинский район, п. Шарово
«13» марта 2024 г.
№ 1

Прокурору Белинского района
младшему советнику юстиции
И.Р. Карамышеву
директора
МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова
Белинского района Пензенской области
Лявина Н.В

В связи с требованием прокурора Белинского района советника юстиции Карамышева И.Р., о выделении специалиста от 07.02.2024 года №Исорт-20560008-21-24/-20560008 для проведения проверки соблюдения на избирательных участках, задействованных в выборах Президента Российской Федерации требований законодательства в сфере пожарной безопасности старшим инспектором ОНД и ПР Каменского, Пачелмского и Белинского районов капитаном внутренней службы Шулимовым А.Ю., совместно со старшим помощником прокурора Белинского района Булаевым Н.С., была проведена внеплановая выездная проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности на объекте Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п. Шарова Белинского района Пензенской области им. В.А. Секина по адресу: Пензенская область, Белинский район, п. Шарово ул. Новая д.7.

МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова сообщает, что указанное представление рассмотрено с участием помощника прокурора Белинского района Булаева Н.С.

В ходе рассмотрения представления, выявленные нарушения требований пожарной безопасности нашли свое подтверждение в полном объеме.

С целью устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:

- МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова обеспечено категорированием по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определением класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения электрощитовой с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.
- в МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.
- в МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова на дверях эвакуационных выходов установлены приспособлений для самозакрывания.
- при входе в здание МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова расположен оповещательный знак, указывающий направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения и указателями со светоотражающей поверхностью с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
- МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова обеспечено наличием знаков размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.
- проведены работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. СОУЭ находится в исправном состоянии

Директор МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова
Белинского района Пензенской области



Н.В. Лявина