



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Каменского, Пачелмского и Белинского районов

442240 г. Каменка, ул. Гражданская 4
тел: 5-48-72; факс: 5-21-01
e-mail: ond.kamenka@rambler.ru

« 11 » марта 2024 г.
№ 21

Прокурору Белинского района
советнику юстиции
Карамышеву И.Р.

Уважаемый Ильяс Рафикович!

На основании требования прокурора Белинского района советника юстиции Карамышева И.Р., о выделении специалиста от 0702.2024 года №Исорт-20560008-21-24/-20560008 для проведения проверки соблюдения на избирательных участках, задействованных в выборах Президента Российской Федерации требований законодательства в сфере пожарной безопасности, мной - старшим инспектором ОНД и ПР Каменского, Пачелмского и Белинского районов капитаном внутренней службы Шулимовым А.Ю., совместно со старшим помощником прокурора Белинского района Булаевым Н.С., была проведена внеплановая выездная проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности на объекте Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Белинского по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, ул. Ленина, д.47; на объекте Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Свищевки по адресу: Пензенская область, Белинский район с. Свищевка, ул. Школьная, 1-а; на объекте Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Белинского по адресу: Пензенская область, Белинский район, с. Белинский, пл. Советская, 10; на объекте филиала Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Белинского в с. Верхние Поляны по адресу: Пензенская область, Белинский район, с. Верхние Поляны ул. Молодежная д.1; на объекте МБУ «Культурный информационно-досуговый центр Белинского района» по адресу: Пензенская область, Белинский район г. Белинский ул. Белинская д.14; на объекте филиала Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Белинского в с. Камынино по адресу: Пензенская область, Белинский район, с. Камынино ул. Мирная д.2, на объекте Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Поима Белинского района Пензенской области им. Р.М. Липачева по адресу: Пензенская область, Белинский район, с. Поим ул. Липачева д.14, на объекте Муниципального общеобразовательного учреждение средней общеобразовательной школы с. Пушанино Белинского района Пензенской области им. И.И. Пушанина по адресу: Пензенская область, Белинский район, с. Пушанино ул. Пригородная д.146, на объекте Муниципального общеобразовательного учреждения общей общеобразовательной школы п. Шарова Белинского района Пензенской области им. В.А. Секина по адресу: Пензенская область, Белинский район, п. Шарово ул. Новая д.7, на объекте филиала Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Невежкино им. Ф.А. Ежкова в с. Корсаевка по адресу: Пензенская область, Белинский район, с. Корсаевка ул. Школьная д.1, Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Невежкино им. Ф.А. Ежкова по адресу: Пензенская область, Белинский район, с. Невежкино ул. Пионерская д.25.

Муниципальное общеобразовательное учреждение общей общеобразовательной школы п. Шарова Белинского района Пензенской области им. В.А. Секина по адресу: Пензенская область, Белинский район, п. Шарово ул. Новая д.7.

- не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения электрощитовой с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 12)

- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 10)

- руководитель организации не обеспечил на дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 14).

- руководитель организации не обеспечил направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.48)

- руководитель организации не обеспечил наличие знаков размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. (Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 36)

- руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (СОУЭ находится в неисправном состоянии). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54).

Старший инспектор ОНД и ПР Каменского, Пачелмского
и Белинского районов УНД и ПР ГУ МЧС
России по Пензенской области
капитан внутренней службы

Шулимов А.Ю.