

Муниципальное  
общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза  
Владимира Алексеевича Секина п. Шарова  
Белинского района Пензенской области  
ИНН 5810004500 ОГРН 1025801069447  
442275, Пензенская область,  
Белинский район, п. Шарово  
«29» марта 2024 г.  
№ 3

Прокурору Белинского района  
младшему советнику юстиции  
И.Р. Карамышеву  
директора  
МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова  
Белинского района Пензенской области  
Лявина Н.В

Во исполнение представления прокуратуры Белинского района от 07.03.2024 года № 7-20-2024/Прдп46-24-20560008 «Об устранении нарушений законодательства об образовании при проведении Всероссийской олимпиады школьников, а также требований пожарной безопасности в деятельности МОУ ООШ им. Героя Советского союза В.А. Секина», МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова Белинского района Пензенской области, сообщает, что указанное представление рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Белинского района Булаева Н.С.

В ходе рассмотрения представления, выявленные нарушения нашли свое подтверждение в полном объеме.

С целью устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:

1. в МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова обеспечено категорированием по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определением класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения электрощитовой с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.
2. в МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.
3. в МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова на дверях эвакуационных выходов установлены приспособлений для самозакрывания.
4. при входе в здание МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова расположен оповещательный знак, указывающий направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения и указателями со светоотражающей поверхностью с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
5. МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова обеспечено наличием знаков размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.
6. проведены работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. СОУЭ находится в исправном состоянии.
7. По результатам рассмотрения настоящего представления, за допущенные недостатки в работе к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечены педагог организатор Братынкина Е.А. и ответственный за пожарную безопасность Митрофанова Н.И.

Приложение: Выписки из приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности на 2 л.

Директор МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова  
Белинского района Пензенской области



Н.В. Лявина

**Выписка**  
**из приказа № 29**  
**по МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова**  
**Беллинского района Пензенской области**  
**от 29.03.2024 г.**

**Об объявлении замечания**

За нарушение п. 19 Порядка для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных участниками олимпиады, организатор соответствующего этапа олимпиады определяет состав жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

Число членов жюри школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек

Приказываю:

Объявить замечание ответственной за организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Братынкиной Е.А., педагогу-организатору.

Директор школы:



Н.В. Лявина



**Выписка**  
**из приказа № 30**  
**по МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова**  
**Белинского района Пензенской области**  
**от 29.03.2024 г.**

**Об объявлении замечания**

За нарушение п. 10 Правил в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.

За нарушение п. 12 Правил на объекте не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определением класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения электрощитовой с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны

За нарушение п. 12 Правил руководитель организации не обеспечил на дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания.

За нарушение п. 36 Правил руководитель организации не обеспечил наличие знаков размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

За нарушение п. 48 Правил руководитель организации не обеспечил направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

За нарушение п. 54 Правил руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (СОУЭ находится в неисправном состоянии)

Приказываю:

1. Объявить замечание ответственной за пожарную безопасность Митрофанова Н.И.

Директор школы



*Лявина*

Н.В. Лявина